



Uwaga:
Istniejące oprawy zlokalizowane w miejscach projektowanych opraw nr 17, 19, 28 - należy zdemontować

LEGENDA	
	projektowana oprawa rastrowa sufitowa 2 x 36 W typ TORINO-PAR 2 x 36W z modulem awaryjnym 1h z funkcją autotest typ TQ158AT oprawy nr 17, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 31
	projektowana oprawa rastrowa sufitowa 2 x 14 W typ MONZA II T5 DI-N 2 x 14 W z modulem awaryjnym 1h z funkcją autotest typ TQ158AT oprawy nr 18, 20
	projektowana oprawa uniwersalna awaryjno-sięciowa 2 x 8 W typ EM 2 x 8 W, 1h SA z modulem awaryjnym 1h z funkcją autotest typ LE/36/1/AT oprawy nr 11, 27, 30
	oprawy istniejące nr 21, 24, 25 należy przenieść zgodnie z rysunkiem
	łącznik jednobiegunowy n/t 10A/250V AC IP44
	łącznik schodowy n/t 10A/250V AC IP44
	łącznik krzyżowy n/t 10A/250V AC IP44

TEMAT
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLNEJ (SEGMENTU B) W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL. NIERAD 86 ZLOKALIZOWANEGO W KRYRACH NA DZIAŁCE NR 2083/303 ORAZ PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW PRZECIWOŻAROWYCH - PROJEKT ZAMIENNY

LOKALIZACJA 43-265 KRYRY DZIAŁKA NR 2083/303; UL. NIERAD 86	INWESTOR URZĄD GMINY SUSZEC 43-267 SUSZEC; UL. LIPOWA 1
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

PROJEKTOWAŁ inż. JÓZEF DANIEL	NR UPRAWNIENI 36/89	PODPIS	STADIUM PB	BRANŻA ELEKT
OPRACOWAŁ mgr inż. RAFAŁ HOCHBAUM	NR UPRAWNIENI -	PODPIS	DATA 12.2013	NR UMOWY 171.272.24.1.2012

NAZWA RYSUNKU RZUT OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO ORAZ EWAKUACYJNEGO NA PIĘTRZE (SEGMENT B)	SKALA 1:100	NR RYSUNKU E-4 RYS. ZAMIENNY
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TSPLAN - E-MAIL: BIURO@TSPLAN.PL - WWW.TSPLAN.PL - TEL. 668-847-192