



**Uwaga:**  
Istniejące oprawy zlokalizowane w miejscach projektowanych opraw nr 1, 2, 12, 13, 14, 15 - należy zdemontować

LEGENDA			
	projektowana oprawa rastrowa sufitowa 2 x 36 W typ TORINO-PAR 2 x 36W z modulem awaryjnym 1h z funkcją autotest typ TQ158AT <b>oprawy nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14</b>		oprawa istniejąca nr 5 należy zamontować zgodnie z rysunkiem
	projektowana oprawa rastrowa sufitowa 2 x 14 W typ MONZA II T5 DI-IN 2 x 14 W z modulem awaryjnym 1h z funkcją autotest typ TQ158AT <b>oprawy nr 11, 15</b>		oprawy istniejące nr 5, 10 - bez zmian
	projektowana oprawa uniwersalna awaryjno-sieciowa 2 x 8 W typ EM 2 x 8 W, 1h SA z modulem awaryjnym 1h z funkcją autotest typ LE/36/1/AT <b>oprawa nr 11</b>		projektowana oprawa świetłkowa 2x36W, kl. I, IP65, temp. pracy -15 do 40 °C typ WAWEL 2x36/1M/COLD AT z modulem awaryjnym 1h, wersja sieciowo-awaryjna z autotestem <b>oprawa nr 16</b>
			łącznik jednobiegunowy n/t 10A/250V AC IP44
			łącznik schodowy n/t 10A/250V AC IP44
			łącznik krzyżowy n/t 10A/250V AC IP44

<b>TEMAT</b> PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLNEJ (SEGMENTU B) W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL. NIERAD 86 ZLOKALIZOWANEGO W KRYRACH NA DZIAŁCE NR 2083/303 ORAZ PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW PRZECIWOŻAROWYCH - PROJEKT ZAMIENNY				
<b>LOKALIZACJA</b> 43-265 KRYRY DZIAŁKA NR 2083/303; UL. NIERAD 86		<b>INWESTOR</b> URZĄD GMINY SUSZEC 43-267 SUSZEC; UL. LIPOWA 1		
<b>PROJEKTOWAŁ</b> inż. JÓZEF DANIEL	<b>NR UPRAWNIENI</b> 36/89	<b>PODPIS</b>	<b>STADIUM</b> PW	<b>BRANŻA</b> ELEKT
<b>OPRACOWAŁ</b> mgr inż. RAFAŁ HOCHBAUM	<b>NR UPRAWNIENI</b> -	<b>PODPIS</b>	<b>DATA</b> 12.2013	<b>NR UMOWY</b> 171.272.24.1.2012
<b>NAZWA RYSUNKU</b> RZUT OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO ORAZ EWAKUACYJNEGO NA PARTERZE (SEGMENT B)		<b>SKALA</b> 1:100	<b>NR RYSUNKU</b> E-3 RYS. ZAMIENNY	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TSPLAN - E-MAIL: BIURO@TSPLAN.PL - WWW.TSPLAN.PL - TEL. 668-847-192				