UWAGA:

S1–S15, S57, S56 – studzienki wyposażone we właz żeliwny typu ciężkiego

1. Przy skrzyżowaniu projektowanej kanalizacji z istniejącymi rowami oraz z istniejącymi wodociągami, w przypadku gdy odległość pionowa jest mniejsza niż 0,6m i z gazociągami gdy odległość pionowa jest mniejsza niż 1,5m należy na kanalizację nałożyć rurę ochronną PE SDR26 ø355x13,6 o długości min. L=3,0m. Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową.
2. Na istniejące kable teletechniczne i elektroenergetyczne należy nałożyć dwudzielne rury ochronne PVC typu "AROT" ø110 lub ø160.
3. Włączenie rur PP i PE do studzienek wykonywać przy zastosowaniu złączek do rur PP, PE / kielich rury PVC.
4. Przed pompownią zabudować zasuwę nożową w obudowie ziemnej na rurze PE SDR17 ø200x11,9
Przed i za zasuwą zastosować tuleje kołnierzowe z kołnierzami.

Nazwa i adres obiektu	Projektował	Data	Podpis
"Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach"	Katarzyna BOBER	11.2004	
Inwestor: Urząd Gminy Suszec			
Treść rysunku: Projekt budowlany, Branża instalacyjna	Wykonał	Data	Podpis
Profil kanalizacji grawitacyjnej P3–S15; S56–S57 i kanalizacji tłocznej P3–S57 ZLEWNIA P3	Beata BLIC	11.2004	
energotechnika projekt sp. z o.o.	Sprawdził	Data	Podpis
biuro projektow energetycznych i ochrony srodowiska ENERGOTECHNIKA–PROJEKT sp. z o.o.	Krzysztof ŚWIĄTKIEWICZ	11.2004	
	Podziałka: 1:100/500	Nr arch. rys.: 6101.9.042	Arkusz

Rysunek ten jest własnością przedsiębiorstwa ENERGOTECHNIKA – PROJEKT i nie może być bez pisemnej zgody właściciela kopiowany, powielany ani udostępniany osobie trzeciej.