

Uzupełnienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

1) Uszczegółowienie wyposażenia pompowni P2:

- Właz do pompowni bezciśnieniowy ocieplany typu INTEGRA „WR-K”,
- Żurawik wraz ze stopą montażową typu ANREX ZS 25,
- Zawory zwrotne kulowe typu HAWLE nr kat 9841,
- Kominki wentylacji grawitacyjnej należy wykonać ze stali nierdzewnej,
- Zasuwa na kolektorze grawitacyjnym dopływowym przed zbiornikiem pompowni typu HAWLE nr kat 4806,
- Zbiornik pompowni powinien być wykonany z polimerobetonu wraz z pokrywą górną i dnem.

2) Uszczegółowienie wyposażenia studni rewizyjnych na przewodzie tłocznym:

- Zawór napowietrzająco-odpowietrzający typu HAWLE nr kat 9864,
- Zasuwa do ścieków odcinająca zawór napowietrzająco-odpowietrzający (zabudowana przed studnią),
- Rewizja z zaworem hydrantowym typu JAFAR nr kat 8890.

3) Włazy na sieci kanalizacji sanitarnej

- Zabrania się montażu na studniach niewłazowych i włazowych zwieńczeń studzienek wykonanych z pokrywy betonowej i pierścienia betonowego, dopuszcza się natomiast montaż zwieńczenia teleskopowego z włazem żeliwnym.
- Włazy zabudowane na studniach umieszczonych w jezdniach należy wyposażać we włazy z rygłem zatraskowym.

4) Wyrażamy zgodę na zamianę typu rur kanalizacji sanitarnej z projektu SN 8 PP DN 200 na rury PVC-U SN 8 DN 200 ze ścianką litą. Zabrania się stosowania rur ze ścianką warstwową (z rdzeniem spienianym).