








SKŁAD OSOBOWY ORAZ UWAGI ZESPOŁU UZGADNIAJĄCEGO

PROTOKÓŁ DO OPINII NR 263/2014 Z DNIA ~~24.04.2014r.~~ 2014 -05- 08

**Projekt budowy kanalizacji deszczowej
ul. Bukowa - Suszec**

L.p.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko data i podpis
1	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEMA S.A. Oddział w Świerklanach Dział Techniczny 43-266 Świerklany, ul. Władzistawska 54	<i>bez uwag</i>	
2	<i>Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Jasień</i>	Projekt uzgadnia się pozytywnie pod warunkiem uzyskania warunków tech. zabezpieczenia sieci będących własnością PGWiR S.A. Należy zwrócić się pisemnie o wydanie warunków technicznych do siedziby naszej spółki. <i>Projekt uzgadnia się pozytywnie należy zachować warunki</i>	Inspektor ds. dokumentacji technicznej i uzgodnień Agata Lerke <i>użytkownik u piśmie TPD 3553/11 z dnia 3.04.2014r.</i>
3	<i>GPW SA K-ce ostn zow</i>	<i>uzgodniono bez uwag</i>	<i>2. Cepole</i> 
4	<i>PGWiR 802</i>	<i>bez uwag</i>	<i>PGWiR S.A.</i> 
5	<i>PSG sp z o.o. oddz u Żabiku Rejon Dystrybucji Gazu u Rybniku</i>	Uzgadnia się przy zachowaniu następujących warunków: 1. Skrzyżowania zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Zbliżenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Prace w pobliżu naszych urządzeń wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika RG w Rybniku.	<i>Kotodziejczyk Adam</i> 
6	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ Sp. z o.o. 43-267 30-17 EC, ul. Ogrodowa 2 NIP: 638-13-20-562, REGON: 276303844 SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr KRS: 0000066156 tel.(032) 212-42-14, 44-88-090	Projekt uzgadnia się z uwagami: - przy prowadzeniu równoległym oraz na skrzyżowaniach projektowanych urządzeń z naszymi sieciami wod. i kan. należy zachować odpowiednie odł. pionowe i poziome oraz zabez. je zgodnie z obowiąz. normami i przepisami - przed przystąpieniem do prac roboty należy zgłosić w PGK Sp. z o.o. - prace w pobliżu naszych urządzeń należy wykonać ręcznie	DYREKTOR TECHNICZNY inż. Tomasz Marcisz 
7	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Dział Dokumentacji	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja Serwis S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.	TAURON Dystrybucja S.A. Pełnomocnik  Roman Pietrek
8			

L.p.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko data i podpis
9			
10	POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO w Pszczynie ul. Korfańskiego 6, 43-200 PSZCZYNA	<i>napisano pozytywnie</i>	POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO  Mariusz Kozik
11			