



Oznaczenie Odejście

1	Gn. wty. Data 230V 16A obw. nr 1		YDY203x2,5mm
2	Gn. wty. Data 230V 16A obw. nr 2		YDY203x2,5mm
3	Gn. wty. p/t 230V 16A obw. nr 1.8		YDY203x2,5mm
4	Gn. wty. p/t 230V 16A obw. nr 1.10 1.7		YDY203x2,5mm
5	Gn. wty. p/t 230V 16A obw. nr 1.2 1.1 1.6 1.4 1.5		YDY203x2,5mm
6	Gn. wty. p/t 230V 16A obw. nr 1.3 1.9		YDY203x2,5mm
7	Gn. wty. p/t 230V 16A obw. nr 1.11		YDY203x2,5mm
8	Gn. wty. p/t 230V 16A obw. nr 1.13 1.14		YDY203x2,5mm
9	Gn. wty. p/t 230V 16A obw. nr 1.15 1.12 1.17		YDY203x2,5mm
10	Gn. wty. p/t 230V 16A obw. nr 1.16		YDY203x2,5mm
11	Gn. wty. p/t 230V 16A obw. nr 1.16		YDY203x2,5mm
12	Gn. wty. p/t 230V 16A obw. nr 1.18		YDY203x2,5mm
13	Gn. wty. p/t 230V 16A obw. nr		YDY203x2,5mm
14	Oświetlenie zewnętrzne		YDY4x1,5mm
15	Oświetlenie zewnętrzne		YDY4x1,5mm
16	Oświetlenie Komunikacja		YDY5x1,5mm
17	Oświetlenie Komunikacja		YDY5x1,5mm
18	Oświetlenie pom. nr 1.10 1.8 1.9 1.7 1.5 1.6		YDY5x1,5mm
19	Oświetlenie pomieszczenie nr 1.1 k1		YDY5x1,5mm

Projekt:
RG P0 Ośrodek Zdrowia w Suszcu
Rozdzielnia RG

Numer oferty: 12
Wersja: a
Arkusze: 2 / 3

