Propozycja
planu Aglomeracji
Suszec

powiat Pszczyński

województwo śląskie

Część opisowa

1. Nazwa aglomeracji

Suszec

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji składa gmina wiodąca. Do wniosku należy dołączyć stosowne upoważnienia pozostałych gmin.

Do wniosku o zmianę aglomeracji proszę dołączyć kopię rozporządzenia wojewody lub uchwały sejmiku województwa wyznaczającego tę aglomerację, przedstawienia merytorycznego uzasadnienia potrzeby takiego działania, a w przypadku likwidacji aglomeracji wyznaczonej przez wojewodę - przesłania uchwały/uchwał samorządów gminnych akceptujących likwidację.

W przypadku zmiany aglomeracji polegającej na ograniczeniu zasięgu obszaru aglomeracji konieczne jest zamieszczenie opisu rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które znajdą się poza obszarem aglomeracji.

2. Wnioskodawca (gmina wiodąca w aglomeracji)

Gmina: **Suszec**	Powiat: **Pszczyński**
Miejscowość: **Suszec**	Ulica, nr: **Lipowa 1**
Województwo: **Śląskie**	
Telefon: **(32) 449 30 50**	Fax: **(32) 449 30 51**
e-mail do kontaktu bieżącego: **gmina@suszec.pl**	

3. Dane rejestrowe

NIP	**638 17 92 968**	REGON	**276258345**

4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax. osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Patrycja Papińska, podinspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, (32) 449 30 76, papinska@suszec.pl

5. Gminy współtworzące aglomerację

Wykaz – gmin, których tereny tworzą aglomerację:
Suszec

6. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji[1]

6.1 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w Gminie Suszec.

Wykaz – lista miejscowości Gminy Suszec wchodzących w skład planowanej aglomeracji (miejscowości, w których istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, istnieje i planuje się budowę kanalizacji sanitarnej oraz planuje się budowę kanalizacji)[2]		
1. Suszec	**2. Rudziczka**	**3. Kryry**

6.1.1 Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji w Gminie Suszec.

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzone uchwałą : - Uchwała Nr – XLV/61/341/2002 Rady Gminy Suszec z dnia 10.10.2002 r. - Uchwała Nr – XXXIX/3/283/2002 Rady Gminy Suszec z dnia 28.02.2002 r. - Uchwała Nr – VI/22/41/2007 Rady Gminy Suszec z dnia 29.03.2007 r. - Uchwała Nr – XXII/50/175/2004 Rady Gminy Suszec z dnia 30.09.2004 r. - Uchwała Nr – XXXII/59/265/2005 Rady Gminy Suszec z dnia 31.08.2005 r. - Uchwała Nr – XXXII/63/269/2005 Rady Gminy Suszec z dnia 31.08.2005 r. - Uchwała Nr – XXXII/64/270/2005 Rady Gminy Suszec z dnia 31.08.2005 r. - Uchwała Nr – XXXII/65/271/2005 Rady Gminy Suszec z dnia 31.08.2005 r. - Uchwała Nr – VI/21/40/2007 Rady Gminy Suszec z dnia 29.03.2007 r.
b) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec” zatwierdzone uchwałą XXII/58/191/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 02.08.2012r;
c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; brak
d) Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zatwierdzone Uchwałą Nr XXVIII/111/244/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 28.12.2012r; e) zmiana do planu zatwierdzona Uchwałą Nr XXXVIII/67/311/2013r Rady Gminy Suszec z dnia 21.11.2013 r;
f) inne: - studium wykonalności dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

6.1.2 Opis sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach Gminy[1]

(Powtórzyć dla każdej miejscowości wykazanej w punkcie 6.1)

6.1.2.1 Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości Suszec[2]

(miejscowość z pozycji 1 w tabeli 6.1)

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym[3]	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja istniejąca w miejscowości Suszec						
1	Sanitarna grawitacyjna	27,24	2294	0	2294	
2	Sanitarna tłoczna	4,41				
3	Suma kanalizacji istniejącej	**31,65**	**2294**	**0**	**2294**	
Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Suszec						
4	Sanitarna grawitacyjna	-	-	-	-	-
5	Sanitarna tłoczna	-	-	-	-	
6	Suma kanalizacji planowanej	-	-	-	-	
7	**Razem istniejąca i planowana w miejscowości Suszec**	-	-	-	-	-
8	Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji: **brak**					

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Suszec[4]	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] *w przypadku podania długości innej niż w wierszu 6, kol. 3 – wyjaśnić przyczynę uwzględnienia do obliczeń innej wartości:* …… …… ……	…….
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]	…….
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	…….

6.1.2.2 Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudziczka[2]

(miejscowość z pozycji 2 w tabeli 6.1)

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym[3]	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja istniejąca w miejscowości Rudziczka						
1	Sanitarna grawitacyjna	13,27	1177	0	1177	
2	Sanitarna tłoczna	3,51				
3	Suma kanalizacji istniejącej	**16,78**	**1177**	**0**	**1177**	
Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Rudziczka						
4	Sanitarna grawitacyjna	-	-	-	-	-
5	Sanitarna tłoczna	-	-	-	-	
6	Suma kanalizacji planowanej	-	-	-	-	
7	**Razem istniejąca i planowana w miejscowości Rudziczka**	-	-	-	-	-
8	Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji: **brak**					

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudziczka[4]	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	…….
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]	…….
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	…….

6.1.2.3 Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kryry[2]

(miejscowość z pozycji 2 w tabeli 6.1)

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym[3]	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja istniejąca w miejscowości Kryry						
1	Sanitarna grawitacyjna	3,01	384	0	384	-
2	Sanitarna tłoczna	1,03				
3	Suma kanalizacji istniejącej	**4,04**	**384**	**0**	**384**	
Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Kryry						
4	Sanitarna grawitacyjna	3,79 (I etap) 0,55 (II etap)	454 (I etap) 72 (II etap)	0	526	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej będzie się odbywać w dwóch niezależnych etapach
5	Sanitarna tłoczna	0,8	0	0	0	
6	Suma kanalizacji planowanej	**5,14**	**526**	**0**	**526**	
7	**Razem istniejąca i planowana w miejscowości Kryry**	**9,18**	**910**	**0**	**910**	-
8	Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji: **Budowa do końca 2015r.**					

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kryry[4]	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	4,34*
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]	526
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	121,2
* Sanitarna tłoczna – długość sieci uwzględnia prowadzenie sieci tłocznej i grawitacyjnej równolegle przez co można tę długość liczyć tylko dla jednego ciągu kanalizacji.	

6.2 Podsumowanie opisu sieci kanalizacyjnej w Gminie Suszec[1]

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym[3]	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja istniejąca w Gminie Suszec						
1	Sanitarna grawitacyjna	43,52	3855	0	3855	
2	Sanitarna tłoczna	8,95				
3	Suma kanalizacji istniejącej	**52,47**	**3855**	**0**	**3855**	
Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Suszec						
4	Sanitarna grawitacyjna	3,79 (I etap) 0,55 (II etap)	454 (I etap) 72 (II etap)	0	526	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej będzie się odbywać w dwóch niezależnych etapach
5	Sanitarna tłoczna	0,8	0	0	0	
6	Suma kanalizacji planowanej	**5,14**	**526**	**0**	**526**	
7	**Razem istniejąca i planowana w Gminie Suszec**	**57,61**	**4381**	**0**	**4381**	

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w Gminie Suszec[4]	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	4,34*
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]	526
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	121,2
* Sanitarna tłoczna – długość sieci uwzględnia prowadzenie sieci tłocznej i grawitacyjnej równolegle przez co można tę długość liczyć tylko dla jednego ciągu kanalizacji.	

6.3 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w aglomeracji Suszec[2]

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym[3]	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja istniejąca w Aglomeracji Suszec						
1	Sanitarna grawitacyjna	43,52	3855	0	3855	
2	Sanitarna tłoczna	8,95				
3	Suma kanalizacji istniejącej	**52,47**	**3855**	**0**	**3855**	
Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Suszec						
4	Sanitarna grawitacyjna	3,79 (I etap) 0,55 (II etap)	454 (I etap) 72 (II etap)	0	526	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej będzie się odbywać w dwóch niezależnych etapach
5	Sanitarna tłoczna	0,8	0	0	0	
6	Suma kanalizacji planowanej	**5,14**	**526**	**0**	**526**	
7	**Razem istniejąca i planowana w Gminie Suszec**	**57,61**	**4381**	**0**	**4381**	

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Suszec[4]	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	4,34*
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6]	526
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]	121,2
* Sanitarna tłoczna – długość sieci uwzględnia prowadzenie sieci tłocznej i grawitacyjnej równolegle przez co można tę długość liczyć tylko dla jednego ciągu kanalizacji.	

7. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji [1]

7.1 Informacje na temat istniejących oczyszczalni ścieków [5]

Lokalizacja	
Miejscowość [kod pocztowy]: **43-267 Suszec**	Ulica, nr: **Ogrodowa 2**
Gmina: **Suszec**	Powiat: **Pszczyński**
Województwo: **Śląskie**	
Telefon: **(32) 448-80-90**	Fax: **(32) 448-80-90**
e-mail do kontaktów bieżących: **kontakt@pgksuszec.pl**	

Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: **Starosta Pszczyński**		
Numer decyzji: **znak RO.6223-40/06**	Data wydania: **27.12.2006r.**	Termin ważności do: **od 1.12.2006 do 2.12.2016r.**
Przepustowość oczyszczalni: **550m3/d**	RLM oczyszczalni : **3600**	
Średnia [m^3/d]: **550**	Maksymalna godzinowa [m^3/h]: **23,3**	Maksymalna roczna [m^3/a]: **204400**

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków [2] :	
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m^3/d]: **327,6**	
Ścieki dowożone [m^3/d]: **12,8**	
Aktualne obciążenie oczyszczalni [2] :	
Średnie [m^3/d]: **340,40** Średnio [% przepustowości]: **62**	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m^3/a]: **124248**
Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:	
Średnie [m^3/d]: **385,84** Średnio [% przepustowości]: **70**	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m^3/a]: **140831,6**

Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń <u>ścieków surowych</u> [2]		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT_5 [mgO_2/l]	**452,45**	**-**
$ChZT_{Cr}$ [mgO_2/l]	**1204,82**	**-**
Zawiesina ogólna [mg/l]	**470,09**	**-**
Fosfor ogólny [mgP/l]	**15,86**	**-**
Azot ogólny [mgN/l]	**106,85**	**-**

Aktualne wartości wskaźników oraz % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych [2]		
Wskaźnik	Wartość oraz % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT_5 [mgO_2/l]	**25**	**8,99**
$ChZT_{Cr}$ [mgO_2/l]	**125**	**55,12**
Zawiesina ogólna [mg/l]	**35**	**11,29**
Fosfor ogólny [mgP/l]	**-**	**0,63**
Azot ogólny [mgN/l]	**-**	**17,39**
* PGK w pozwoleniu wodnoprawnym nie posiada granicznych wartości fosforu ogólnego, azotu oraz nie ma określonego % redukcji		

Planowane wartości wskaźników zanieczyszczeń <u>ścieków oczyszczonych</u>		
Wskaźnik	Planowana wartość	Planowany % redukcji
1	2	3
BZT_5 [mgO_2/l]	**8,99**	**-**
$ChZT_{Cr}$ [mgO_2/l]	**58,55**	**-**
Zawiesina ogólna [mg/l]	**11,29**	**-**
Fosfor ogólny [mgP/l]	**0,63**	**-**
Azot ogólny [mgN/l]	**17,39**	**-**

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa cieku: **Potok Suszecki**	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: **1km + 970m**
Typ oczyszczalni ścieków: **B – oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna oczyszczająca ścieki bytowe** (w tym: symbol odpowiadający danemu rodzajowi oczyszczalni : B , non B, PUB1, non PUB1, PUB2 , non PUB2)	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków: [5]	
Rodzaj inwestycji	Termin realizacji zadania
Zadania z zakresu rozbudowy: brak	-
Zadania z zakresu modernizacji: brak	-

Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej 2 w Suszcu planowana jest w przyszłości.

7.2 Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji.

Podstawowe informacje na temat istniejących indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń w tym zakresie:

Dla terenu objętego obszarem aglomeracji nie ma spisu dotyczącego przydomowych oczyszczalni ścieków.

Aglomeracja przedstawiona w załączniku graficznym, mapowym prezentuje aglomerację obejmującą tereny objęte systemem kanalizacji sanitarnej. Na terenach tych nadal występują indywidualne systemy oczyszczania ścieków (bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe) pomimo istniejącej kanalizacji sanitarnej; dla działek tych przewiduje się do końca 2015r podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej (25 RLM).

7.3 Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu aglomeracji:	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: -	Współrzędne końcowego punktu zrzutu: -
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki z aglomeracji: -	

7.4 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy /gmin współtworzących aglomerację oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy[m^3/d][1]: 1016,7*		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT_5 [mgO_2/l]	452,45	-
$ChZT_{Cr}$ [mgO_2/l]	1204,82	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	470,09	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	15,86	-
Azot ogólny [mgN/l]	106,85	-
* Na podstawie zużycia wody		

7.5 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m^3/d][1] - brak		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT_5 [mgO_2/l]	brak	nie dotyczy
$ChZT_{Cr}$ [mgO_2/l]	brak	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	brak	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	brak	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	brak	nie dotyczy
……	-	-

7.6 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m^3/d] [1] - brak		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]
1	2	3
BZT_5 [mgO_2/l]	brak	nie dotyczy
$ChZT_{Cr}$ [mgO_2/l]	brak	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	brak	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	brak	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	brak	nie dotyczy
…….	-	-

7.7 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie	RLM
Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [wiersz 3 kol. 6 pkt 6.3]	3855
Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[wiersz 6 kol. 6 pkt. 6.3]	526
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.5 / 60 g/d]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.6 / 60 g/d]	0
Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków	25
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM	**4406**

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Brak

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Brak

10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

1. **Rezerwat Przyrody „Babczyna Dolina" – utworzony Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 2/2002 (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 4, Poz. 216) z dnia 31.01.2002 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody obszaru lasu w gminie Suszec; Zarz. RDOŚ w Katowicach Nr 30 (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 276, poz. 4645) z dnia 9.11.2011r; poza obszarem aglomeracji;**
2. **Pomnik przyrody „Wiąz Pospolity" – w Suszcu przy ul. Św. Jana 23, Decyzja nr 224 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 18.08.1954 nr RL-13b/20-21/54, w obszarze aglomeracji.**

11. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie[6]	Tak[6]	Nie dotyczy[6]
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			X
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)		X	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922) oraz „Wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji ”opracowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska w czerwcu 2013 r.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	(pieczęć Wnioskodawcy)

[1] Wykaz miejscowości zgodny z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013r., poz. 200).

[2] Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego, z podaniem źródeł informacji(GUS, ewidencja gminy etc.)

[3] Pod pojęciem „liczba turystów" przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych.

[4] W przypadku współczynnika długości sieci < 120 o /km należy podać podstawę zwolnienia z dotrzymania wymaganej jego wartości

[5] W przypadku funkcjonowania więcej niż jednej oczyszczalni ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.

[6] Znakiem „X" zaznaczyć właściwą odpowiedź.