



POZIOM PORÓWNAWCZY 250.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.	260.82, 261.60, 261.87, 261.78, 261.69, 261.60, 261.49, 261.30, 261.25, 261.20, 261.00, 260.79
RZĘDNA DNA KANAŁU	257.27, 257.46, 257.61, 257.74, 257.87, 258.01, 258.16, 258.31, 258.46, 258.56, 258.76, 258.91
RZĘDNA DNA WYKOPU	257.28, 257.44, 257.51, 257.64, 257.74, 257.81, 257.96, 258.11, 258.26, 258.41, 258.56, 258.71
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.55, 4.14, 4.26, 4.04, 3.82, 3.59, 3.33, 2.99, 2.79, 2.59, 2.24, 1.88
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5% / 327.50m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Dz200x6,5mm PVC SN12 SDR31 L=327.50m
ODLEGŁOŚCI	0.00, 2.52, 38.25, 33.90, 36.25, 49.04, 30.50, 68.75, 73.75, 24.75, 93.50, 25.75, 119.25, 28.25, 147.50, 30.00, 177.50, 30.00, 207.50, 30.00, 237.50, 30.00, 267.50, 30.00, 297.50, 30.00, 327.50
HEKTOMETRY	S47, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11

UWAGA:
 1. Miejsca kolizji proj. kanalizacji z istn. gazociągiem należy zabezpieczyć rurą ochr. o dł. L=3,0 m zgodnie z normą PN-91 M34501
 2. Miejsca kolizji proj. kanalizacji z istn. kablami podziemnymi należy zabezpieczyć rurą ochr. typu AROT Ps 110 o dł. L=2,5 m

43-300 Bielsko-Biała ul. Poniatowskiego 6 **AKTYN** Sp. z o.o.

Investycja:	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Suszcu ul. Szkolna (do Kolonii Podlesie)"		Podpis:
Projektował:	mgr inż. Anna Smyrdek nr upr. SLK4355PODS12 spec. instalacyjna	Nazwisko:	
Opracował:	mgr inż. Maciej Szafran	Podpis:	
Stadium:	Projekt budowlany	Sprawdził:	mgr inż. Sebastian Nowak nr upr. SLK6175POWS13 spec. instalacyjna
Tytuł: Profil podłużny kanału bocznego "P" Dz200mm S47 - P11		Nr proj.:	17-07-2014
		Skala:	1:100/1:500
		Data:	01.2016r.
		Nr rysa:	3.8