



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Pszczynie**  
ul. Batorego 26A, 43-200 Pszczyna  
tel. 32 210 50 51, faks 32 210 50 51

**Projekty Inżynierskie**  
**Maria Krzyżowska**

ul. Jesienna 4  
34-331 Świnna

Wasz znak:  
Nasz znak: W119-072/130/160033426/05/17

Pszczyna, 29.05.2017r.

Dot.: uzgodnienie planu zagospodarowania.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej przesyłamy kopię z mapy zasadniczej, na której naniesiono kolorem żółtym istniejącą sieć gazową według posiadanej przez nas dokumentacji na 29.05.2017r.

Plan zagospodarowania dla zadania: "Przebudowa przepustów na zjazdach do posesji w ciągu ul. Wiejskiej w Kobielicach na odcinku od posesji nr 15 do posesji nr 27" w miejscowości **Kobelice, ul. Wiejska**

**uzgadniamy pod niżej podanymi warunkami:**

1. Zachować strefy kontrolowane dla istniejących gazociągów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640) załącznik 2, tabela 2 oraz PN-91/M-34501.
2. Wykopy w pobliżu naszych urządzeń podziemnych prowadzić ręcznie, a w przypadku ich odkrycia zgłosić w Gazowni w Pszczynie ul. Batorego 26a celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z ich zabezpieczeniem.
3. Zasypanie, odkrytych podczas prac ziemnych gazociągów, może nastąpić po uprzednim powiadomieniu sprawdzeniu ich stanu technicznego, przez naszego upoważnionego przedstawiciela.
4. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić Gazownię w Pszczynie o terminie rozpoczęcia prac, podając nazwisko i imię kierownika budowy oraz telefon kontaktowy.
5. Przed przystąpieniem do robót wystąpić o płatny nadzór branżowy.

Ważność opinii ustala się na okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma.  
Faktura VAT zostanie przesłana odrębnym pismem.

Z poważaniem:

KIEROWNIK  
Gazownia w Pszczynie  
  
Zbigniew Kućmierz



Rok zał.1999

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**Spółka z o.o.**

**43-267 Suszec ul. Ogrodowa 2**

tel. (032) 212-42-14, tel./fax. (032) 448-80-90, tel. alarm. (032) 448-80-70

www.pgksuszec.pl, e-mail: kontakt@pgksuszec.pl

NIP: 638-15-20-566. Regon: 276303844. Sąd Rejonowy w Katowicach nr KRS: 0000066156  
Kapitał zakładowy 23.189.000 zł opłacony w 100 %

Suszec, dn. 23.05.2017 r.

PGK/UZG/35/17

**Projekty Inżynierskie Maria Krzyżowska**

**34-331 Świnna**

**ul. Jesienna 4**

**Uzgodnienie planu zagospodarowania dla zadania pn.: „Przebudowa przepustów na zjazdach do posesji w ciągu ul. Wiejskiej w Kobielicach na odcinku od posesji nr 15 do posesji nr 27”.**

Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. Informujemy, iż w miejscu przebudowy przepustu nr 1 może wystąpić kolizja z istniejącą siecią wodociagową PVC Ø 160 w związku z czym roboty należy wykonywać pod nadzorem pracowników PGK Sp. z o. o..
2. W miejscu skrzyżowania przepustu nr 2 z przyłączem kanalizacji sanitarnej poprowadzonym do budynku nr 21 orientacyjna rzędna dna posadowionej rury kanalizacyjnej PVC Ø 160 wynosi Hd: 254,26 m. Podczas przebudowy przepustu należy w tym miejscu zabudować rurę osłonową Ø 250 pod nadzorem pracowników PGK Sp. z o. o..
3. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac, podając imię i nazwisko kierownika budowy i telefon kontaktowy oraz zlecić nadzór branżowy (płatny) nad pracami w pobliżu naszych urządzeń.
4. Wykopy w pobliżu naszych urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie, a w przypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić w PGK Sp. z o.o. w Suszcu celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem ich stanu technicznego.
5. Informujemy, że na obszarze uzgadnianego terenu może znajdować się niezinventaryzowana sieć wodociagowa i kanalizacyjna.

Powyższe uzgodnienie ważne jest na okres dwóch lat od daty niniejszego pisma.

DYREKTOR TECHNICZNY

inż. Tomasz Marcisz

Złączniki:  
Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Orzeczmyj  
1 x A/A  
1 x Adresat