



LEGENDA:

- Gniazdo pojedyncze, 1-fazowe, L+N+PE, 16A, IP20
- Gniazdo pojedyncze, 1-fazowe, L+N+PE, 16A, IP44
- Gniazdo podwójne, 1-fazowe, L+N+PE, 16A, IP20
- Wypust przewodu zas. (pozostawić zapas)
- Proj. rozdzielnica elektryczna
- Proj. szafa teletechniczna
- Oprawa dostropowa, LED 20 W, IP44
- Oprawa dostropowa, LED 30 W
- Łącznik oświetleniowy 10A, IP20
- Bednarka St/Zn 25*4 mm instalacji uziemiającej - uziom otokowy
- Połączenia spawane
- Główna szyna uziemiająca, wyrównawcza - Podłączyć wszystkie metalowe elementy urządzeń szynę PE w RG, uziom fundamentowy itd.
- Plafoniera techniczna LED 9W z czujnikiem zmierzch oraz oprawa awaryjna z modułem zasilania awaryjnego 1h, zewnętrzna, CNBOP
- Oprawa "wyjście ewakuacyjne" LED, IP40, CNBOP

- UWAGI:**
 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 2. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻOWYM

UWAGA

1. Zapewnić połączenia galwaniczne między metalową konstrukcją kontenera a uziomem otokowym. Połączenie wykonać jako skręcane w celu wykorzystania jako złącza kontrolno pomiarowego.
2. Zapewnić ciągłość galwaniczną uziomu otokowego poprzez połączenia spawane.
3. Wszystkie spawy chronić przed korozją w ziemi za pomocą powłoki bitumicznej, na powietrzu za pomocą wazeliny technicznej.
4. Z GSU połączyć rurociągi wodne, ściekowe, centralnego ogrzewania wchodzące do obiektu oraz szynę PE rozdzielnicy.
5. Przewody w obrębie kontenera prowadzić w rurkach instalacyjnych montowanych powierzchniowo.

WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI BHP

	Heko Sp. z o.o. ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań	Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec	
Investor:	Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec		
Obiekt:	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SUSZCU		
Lokalizacja:	woj.: śląskie, powiat: pszczyński, gmina Suszec, jednostka ewidencyjna 241006_2 Suszec, obręb 0006 Suszec, arkusz mapy AR_5, dz. nr ewid. 4003/206,		
Nazwa rysunku:	KONTENER SOCJALNO-BIUROWY. RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.		
Branża:	ELEKTRYCZNA	Specjalność	Podpis
Projektował:	mgr inż. Michał Kaczmarek	Nr uprawnień WKP0386/POOE/13	
Opracował:	mgr inż. Robert Dudziak	---	
Sprawdził:	mgr inż. Rafał Olszewski	WKP0410/POOE/11	
NR PROJEKTU:	P_010_2019_SUSZEC	SKALA:	1 : 50
REWIZJA:	00.00.00.00.00	DATA:	06.2019
		STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
		NR RYSUNKU:	PB-IE-2.0