


LEGENDA:

— instalacja zimnej wody
— przyłącze wody

- 1 - zawór kulowy do z.w. DN25
- 2- redukcja Dn 25/20
- 3- wodomierz jednostrumieniowy JS4 Smart C+ DN20
- 4 - zawór antyskażeniowy EA 291NF DN25

UWAGA:

Wodomierz zainstalować na dedykowanej konsoli montażowej ze wspornikiem ze stali nierdzewnej

	Heko Sp. z o.o. ul. Jugosławińska 41, 60-301 Poznań			
	Inwestor: Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec			
Obiekt:		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w Suszcu		
Lokalizacja:		woj.: śląskie, powiat: pszczyński, gm. Suszec, dz. nr ewid. 4003/206, 3564/209, 3961/92, 3371/203		
Nazwa rysunku:		PLAN - PRZYŁĄCZE WODY		
Branża:		Sanitarna		Specjalność
Projektował:		mgr inż. Julita Kąkolewska		Nr uprawnień 38/P/97
mgr inż. Konrad Wosiek				Podpis
NR PROJEKTU:		P_010_2019_SUSZEC		SKALA:
REWIZJA:		00.00.00.00.00		DATA:
		1 : 25		STADIUM:
		05.2019		NR RYSUNKU:
				PROJEKT BUDOWLANY
				Rys 3