



Proj.
De63mm
PE-HD

C.D. ZGODNIE Z P.Z.T.

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW

- 1 - ZAWÓR GŁÓWNY ODCINAJĄCY 2" +redukcja 2"/1 1/2" dla montażu wodomierza na półrubunkach
- 2 - WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY DN32mm z obustronnym GZ 1 1/2" (40mm)
- 3 - ZAWÓR ODCINAJĄCY 2"
- 3a - ZAWÓR ODCINAJĄCY 2" ze spustem
- 4 - ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY typ EA251 2"
- 5 - KONSOLA WODOMIERZOWA

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO"							
Marek Masłowski							
imię nazwisko	branża	nr uprawnień	data	podpis	skala	---	
projektant mgr inż. Krzysztof Dziakoński	sanitarna	DOS/0151/PWBS/18	09.2019				
sprawdzający	branża	nr uprawnień	data	podpis	skala	PBW	
mgr inż. Marek Masłowski	sanitarna	78/85/UW	09.2019				
temat	Budowa przedszkola 8-oddziałowego w Suszcu				stadium	PBW	
zadanie	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego do powstającego budynku przedszkola na działce nr 3885/420, 3884/420 i 3883/420 AM-5 w m. Suszec						
inwestor	Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec					nr rys.	4
obiekt	Przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej						
adres inwestycji	3885/420, 3884/420, 3883/420, 2188/412, 2072/420 AM-5 obręb Suszec						
tytuł rysunku	Rzut parteru z lokalizacją wodomierza						