

z dnia 21.10.2020 r.

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie – Etap III – budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Kopcową o długości ok. 170mb”*

W związku z pismem wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępni na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1:

Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 15.10.2020 dot. wykonania ścianek szczelnych przy budynku 164, czy Zamawiający bierze pod uwagę wysokie ryzyko popękania ścian budynku w trakcie zabijania ścianek oraz konieczność późniejszego remontu? Czy zamawiający posiada pisemną zgodę mieszkańców a jeśli nie to po czyjej stronie będzie jej uzyskanie? Czy Zamawiający przewidział konieczność wykonania inwentaryzacji budynku przed i po wykonaniu prac?

Odpowiedź:

W celu uniknięcia negatywnego wpływu robót polegających na wykonaniu ścianek szczelnych na budynek nr 164 należy przyjąć wykonanie tych ścianek metodą statyczną, w związku z czym Zamawiający nie bierze pod uwagę ryzyka uszkodzeń budynku. W przypadku skalkulowania przez oferenta wykonania ścianek szczelnych inną metodą to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek uzyskania zgody mieszkańców budynku nr 164. Niezależnie od przyjętej metody, należy w cenie oferty skalkulować konieczność wykonania inwentaryzacji budynku przed i po wykonaniu prac.

WÓJT

Marian Pawlas