



UWAGA:

- ISTNIEJĄCE PIONY NR 1 I 2 NALEŻY POZOSTAWIĆ WRAZ Z ZASILANYMI Z NICH HYDRANTAMI 25
- FRAGMENT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO PRZED ZAWOREM PRIORYTETU OD STRONY SIECI WODOCIĄGOWEJ WYKONANY Z RUR Z TWORZYWA SZTUCZNEGO NALEŻY WYMIENIĆ NA RURĘ STALOWĄ LUB OBUDOWAĆ ELEMENTAMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN120.
- ZAWORY KULOWE NA ZASILANIU INSTALACJI PPŻ. NALEŻY POZOSTAWIĆ OTWARTE ORAZ ZDJAĆ Z NICH RĄCZKI UNIEMOŻLIWIAJĄC TYM SAMYM ODCIECIE INSTALACJI PPŻ. PRZEZ OSOBY NIEPOWOLANE.
- NALEŻY ZAPEWNIĆ SWOBODNY, NIEGRANICZONY DOSTĘP DO MIEJSCA USYTUOWANIA HYDRANTÓW 25.

LEGENDA:

- 1 - ZESTAW HYDROFOROWY
- 2 - ZAWÓR PRIORYTETU TYPU DH100
- 3 - IZOLATOR PRZEPŁYWÓW ZWRÓTNYCH TYPU BA
- 3A - ISTNIEJĄCY IZOLATOR PRZEPŁYWÓW ZWRÓTNYCH TYPU EA
- 4 - ZAWÓR KULOWY DN50
- 4A - ISTNIEJĄCY ZAWÓR KULOWY
- 5A - ISTNIEJĄCY UKŁAD POMIAROWY ZUŻYCIA WODY (WODOMIERZ SPRZĘŻONY)
- 6 - FILTR SIATKOWY
- 7 - ZAWÓR ZWRÓTNY

44-200 Rybnik, ul. Janakowicka 23/25 tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, bituro@energosystemrybnik.pl			
TYTUŁ RYSUNKU:	Rozwinięcie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	PBW wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej		
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Wyzwolenia 2, 43-267 Suszec		
INWESTOR:	Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Witold Opaliński	1340/03/U/C	SKALA: 1:100
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Tatarczyk		NR RYS.: 5