










UWAGA: dobór grzejników przeprowadzono dla temperatury zasilania 70°C i powrotu 50°C

Legenda - instalacja centralnego ogrzewania:

-  symbol pomieszczenia
-  temperatura w pomieszczeniu
zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia
-  Projektowany grzejnik płytowy; szerokość; ilość płyt; typ podłączenia; wysokość (mm)
-  Projektowany grzejnik łazienkowy; typ; wysokość (mm), szerokość
-  Projektowane przewody instalacji c.o. z rur stalowych zaciskowych ocynkowanych zewn.
-  Średnica rur stalowych zaciskowych - podano średnicę zewn. x grubość ścianki
-  ZT kątowny
-  Zawór termostacyjny z głowicą; kształt; nastawa; średnica nominalna
-  Oznaczenie pionu instalacji c.o.

UWAGI:

1. Tam gdzie konieczne rurociągi izolować otulinami z wełny mineralnej, izolować również kształtki;
2. Rurociągi prowadzić pod stropem/po ścianach mocując za pomocą uchwytych ocynkowanych z przekładką gumową - tam gdzie możliwe stosować podwójne uchwyty tworzywowe bez przekładek;
3. Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie łączonych na zacisk;
4. Przewody prowadzić unikając kolizji z istniejącymi instalacjami;
5. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach stalowych osłonowych o wymiarach umożliwiających swobodne przejście rury wraz z izolacją - dopuszcza się zwężenie izolacji o 50% przy przejściach;
6. O planowanych zmianach informować Projektanta;
7. W przypadku zauważenia jakichkolwiek niezgodności Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Projektanta.

ENERGOSYSTEM RYBNIK		44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 tel. 32/ 755-94-72, Fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl	
TYTUŁ RYSUNKU:		Centralne ogrzewanie - parter	
TYTUŁ OPRACOWANIA:		Modernizacja systemu c.o. i c.w.u. dla budynku OSP i świetlicy przy ul. Paszczyńskiej 24 w Rudziszcu	
NAZWA I ADRES		241006_2 Suszec; obr. 0005 Rudziszka; dz. nr 1150/29	
OBJEKTU:		43-267 Suszec, ul. Paszczyńska 24	
INWESTOR:		Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Domski	SLK/9770/PBS/21	
			DATA: 11.2021
			SKALA: 1:75
			NR RYS.: 04