



Złącze pom.pompowni P4
P przyłączeniowa = 25kW
I=36A

Skrzynka przełotowa IP65
z listwą zaciskową
zabudowaną na zbiorniku
z pompami

Nazwa i adres obiektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach"	Projektował Bolesław Roźniatowski	Data 10.2004	Podpis
Inwestor Urząd Gminy Suszec	Wykonał Józef Brezmen	Data 10.2004	Podpis
Treść rysunku Projekt budowlany Branża elektryczna	Sprawdził Andrzej Ziaja	Data 10.2004	Podpis
Schemat ideowy złącza pomiarowego i szafa sterownicza pompowni P4 Kryry ul. Kasztanowa nr działki 1693/311	Podziałka	Nr arch. rys. 6101.3.105	Arkusz 187
 biuro projektów energetycznych i ochrony środowiska ENERGOTECHNIKA-PROJEKT sp. z o.o. Rysunek ten jest własnością przedsiębiorstwa ENERGOTECHNIKA - PROJEKT i nie może być bez pisemnej zgody właściciela kopiowany, powielany ani udostępniany osobie trzeciej.			