



POZIOM PORÓWNAWCZY 255,0 [m n.p.m.]	
RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO [m n.p.m.]	265,00
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m n.p.m.]	263,20
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU [m]	1,80
SPADEK ‰	5,0%
DLUGOŚĆ [m]	33,9m
MATERIAŁ, ŚREDNICA	Ø63 PE100 SDR11
ODLEGŁOŚCI [m]	2,90

POZIOM PORÓWNAWCZY 250,0 [m n.p.m.]	
RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO [m n.p.m.]	259,00
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m n.p.m.]	257,20
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU [m]	1,80
SPADEK ‰	13,3%
DLUGOŚĆ [m]	83,9m
MATERIAŁ, ŚREDNICA	Ø63 PE100 SDR 11
ODLEGŁOŚCI [m]	22,40

POZIOM PORÓWNAWCZY 250,0 [m n.p.m.]	
RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO [m n.p.m.]	259,80
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m n.p.m.]	258,00
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU [m]	1,80
SPADEK ‰	5,0%
DLUGOŚĆ [m]	15,2m
MATERIAŁ, ŚREDNICA	Ø63PE SDR11
ODLEGŁOŚCI [m]	1,50

POZIOM PORÓWNAWCZY 245,0 [m n.p.m.]	
RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO [m n.p.m.]	256,00
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m n.p.m.]	254,20
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU [m]	1,80
SPADEK ‰	35%
DLUGOŚĆ [m]	80,1m
MATERIAŁ, ŚREDNICA	Ø63 PE SDR 11
ODLEGŁOŚCI [m]	38,00

POZIOM PORÓWNAWCZY 245,0 [m n.p.m.]	
RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO [m n.p.m.]	256,00
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m n.p.m.]	254,20
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU [m]	1,80
SPADEK ‰	35%
DLUGOŚĆ [m]	80,1m
MATERIAŁ, ŚREDNICA	Ø63 PE SDR 11
ODLEGŁOŚCI [m]	38,00

UWAGA:

- Nad wodociągami (30cm.) ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru zielonego lub niebieskiego szer. 20cm.
- Za redukcją wstawić tuleję kolnierzową+kolnierz.
- Pomiędzy zasuwą Ø80, a stopką wstawić króciec żeliwny dwukolnierzowy L=1,0m.
- Pod zasuwę należy wylać betonowe bloki podporowe z betonu B-20

adres obiektu BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRYTACH" Inwestor: URZĄD GMINY SUSZEC Tytuł rysunku PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA INSTALACYJNA PROF. PRZYLĄCZY WODOCIĄGÓW DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW	Projektował	Data	Podpis
	Katarzyna BOBER	05.2005	<i>[Signature]</i>
	Wykonał	Data	Podpis
	Katarzyna BOBER	05.2005	<i>[Signature]</i>
energo technika BUDOWA I PROJEKTOWANIE Biuro projektowe energetycznych i ochrony środowiska ENERGOTECHNIKA-PROJEKT SP. Z O.O. ul. Włocławek 10, 85-001 Włocławek NIP 14-763-10-10, REGON 141901010, KRS 000041010	Sprawił	Data	Podpis
	Krzysztof ŚWIĄTKIEWICZ	05.2005	<i>[Signature]</i>
	Podziatka	Nr arch. rys.	6111.2.069
1 : 100		Akusz	
1 : 500			