



UWAGI:

- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej. Opis techniczny jest integralną częścią opracowania. Roboty należy prowadzić zgodnie z rysunkami i warunkami określonymi w opisie technicznym.
- Profile rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
- Rzędne sieci na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe. Przed przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować je wysokościowo wykonując przekopy kontrolne.
- Przed przystąpieniem do prac należy zlecić prowadzenie nadzorów branżowych. Prace prowadzić zgodnie z wywiadami branżowymi oraz uzgodnieniami.
- Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezainwentaryzowanych sieci, których brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów sieci.
- Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z normami.

- ZASTOSOWAĆ RURY PVC-U LITE TYP CIĘŻKI SN8, SDR34

- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
- rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.15cm, zasyпка grubości 30cm,
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego – należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezainwentaryzowanego,
- na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,
- skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

LS CORP Łukasz Sukiennik ul. 11 Listopada 2/10, 42-700 Lubliniec NIP 5751753783, REGON 243372650		INWESTOR: GMINA SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC	
NAZWA OPRACOWANIA:	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIZEROWIE WRAZ Z ZAPLECZEM		
TEMAT RYSUNKU:	PROFIL KAN. SAN.		
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Rafał Golaś Upr. Nr: SLK/6594/PWBS/17		
STADIUM:		DATA:	SKALA:
PB		30.03.2023 r.	1:500-100
		NUMER RYSUNKU:	
		S-3	