



**UWAGI:**

- PRZY PRZEJŚCIACH RURAMI PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ZABUDOWAĆ TULEJE OCHRONNE
- INSTALACJĘ HYDRANTOWĄ WYKONAĆ Z RUR METALOWYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA CZERWCA 2010 r. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ BUDYNKÓW, INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENÓW;
- PODEJŚCIE DO HYDRANTÓW WYKONAĆ RURĄ DN25,
- ZAWORY HYDRANTÓW MUSZĄ BYĆ UMIESZCZONE NA WYSOKOŚCI 1,35±0,1M OD POZIOMU PODŁOGI I POWINNY MIEĆ NASADĘ TŁOCZNĄ SKIEROWANĄ DO DOŁU, USYTUOWANĄ WRAZ Z POKRĘTŁEM ZAWORU WZGLĘDEM ŚCIAN LUB OBUDOWY W SPOSÓB UMOŻLIWIĄJĄCY ŁATWE PRZYŁĄCZENIE WĘŻA TŁOCZNEGO ORAZ OTWIERANIE I ZAMYKANIE JEGO ZAWORU;
- PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ŚCIANACH ODDZIELENIA POŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW

**RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ**

**PRZECIWOŻAROWYCH**

*mgr inż. Grzegorz Fischer*

Nr upr. KAM/SP 438/2001

*Pszczyna* ..... dnia *12.01.2024r*

Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
stwierdzam

~~bez uwag:~~ z uwagami:

*— UWAGI W OPISIE*

<b>KONSTAR</b> <small>BIURO PROJEKTOWE</small>	NAZWA INWESTYCJI	
	Doprowadzenie oddziału przedszkolnego ZSP w Mizerowie do zgodności z przepisami p-poż	
ADRES INWESTYCJI		
ZSP W MIZEROWIE ul. Nadrzeczna 31 43-265 Mizerów		
INWESTOR	skala	
URZĄD GMINY SUSZEC ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec		1:100
TYTUŁ RYSUNKU	data opracowania	
Rzut parteru	SIERPIEŃ 2023	