

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wymiany sieci wodociągowej w miejscowości Suszec code2utf('8211',0) rejon Centrum.

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Suszec 27.02.2007r.

GKŚ/DŚ.7627/3/07/II

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm./ oraz art. 32 i 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. nr 62, poz. 627 ze zm./

zawiadamiam

w dniu 27 lutego 2007r. na wniosek PGK Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji dot. przebudowy - wymiany sieci wodociągowej w miejscowości Suszec code2utf('8211',0) rejon Centrum.

Charakterystyka inwestycji:

Całość inwestycji zlokalizowana jest w miejscowości Suszec /rejon Centrum/ .

Celem przedsięwzięcia jest wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków. Projektowany wodociąg będzie przebiegała w miejscu starego i dostarczał wodę do gospodarstw, które obecnie wykorzystują wodę z wodociągu, będącego w złym stanie technicznym.

Projekt sieci wodociągowej obejmuje wykonanie wodociągów głównych Dz 160-110mm o długości ok. 5819,0m oraz przyłączy do budynków Dz 63-40 mm o łącznej długości ok. 4566,0 m.

Przyjęta technologia budowy wodociągu przewiduje wykonanie prac przy użyciu metody wykopowej z użyciem sprzętu mechanicznego oraz metody bezwykopowej. W pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem w rejonie drzew i na posesjach prywatnych gdzie nie ma możliwości wykorzystania sprzętu mechanicznego, prace będą prowadzone ręcznie.

Wodociąg projektuje się z rur PE SDR 11 i HDPE PN 10 o średnicy PE Dz 160-40 mm, zapewniającej zaopatrzenie w wodę okolicznych mieszkańców.

Przyjęta technologia przewiduje wykonanie wykopów o szerokości dostosowanej do średnicy prowadzonego wodociągu.

Rury układane będą w gruncie na głębokości 1,1m do ok. 1,6m w zależności od ukształtowania terenu, na podsypce piaskowej o grubości warstwy ok. 0,2m.

W miejscach skrzyżowania sieci kanalizacyjnej z przeszkodami terenowymi i uzbrojeniem podziemnym zachowane zostaną wymogi wykonawcze i odległości określone w uzgodnieniach z ich właścicielami /użytkownikami/ oraz w obowiązujących normach branżowych.

W związku z realizacją przedsięwzięcia będą podjęte działania mające na celu złagodzenie ewentualnych skutków podejmowanych prac.

Sposób prowadzenia robót zapewni utrzymanie ruchu eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach i przewodach.

Akta sprawy do wglądu w Urzędzie Gminy Suszec code2utf('8211',0) Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. nr 2 w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia

Otrzymują:

1. P. Tadeusz Paszek code2utf('8211',0) sołtys sołectwa Suszec(z prośbą o zamieszczenie na tablicach ogłoszeń).

Wydział Rozwoju i Promocji Gminy z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej UG Suszec - BIP

a/a.

Do wiadomości:

PGK Sp. z o.o. Suszec ul. Ogrodowa 2

Metryka:

Liczba wyświetleń	22
-------------------	----

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------