

UWAGA ZMIANA: Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pod nazwą: „Wykonanie zasilania w wodę istniejącego systemu nawadniania boiska sportowego w Radostowicach przy ul. Dębowej z wykorzystaniem istniejących: studni głębinowej oraz zbiornika podziemnego”

Suszec, dnia 11.01.2013 r.

WYJAŚNIENIA DO: Zaproszenia do składania ofert na realizację zamówienia pod nazwą: „Wykonanie zasilania w wodę istniejącego systemu nawadniania boiska sportowego w Radostowicach przy ul. Dębowej z wykorzystaniem istniejących: studni głębinowej oraz zbiornika podziemnego”

Informujemy, że parametry istniejącej studni (parametry pomogą w doborze pompy) wynoszą:

Wydajność studni: 10m³/h

Poziom źródła statycznego: -7m

Poziom źródła dynamicznego: -16m

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert na w/w zamówienie zostaje przesunięty do dnia: **16.01.2013 r. godz. 10:00.**

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas

[Metryka:](#)

Data opublikowania	11.01.2013 13:54
Osoba wprowadzająca informację	UG Suszec
Zmodyfikował	UG Suszec
Data ostatniej aktualizacji	11.01.2013 13:55
Liczba wyświetleń	10

[Historia zmian:](#)

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------