

# PYTANIA I ODPOWIEDZI

Suszec, dnia 04.06.2008 r.xml:namespace prefix = o ns =  
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ZPU/341/pn/5/08

## PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**dotyczy:** ***postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. code2utf('8222',0)Przebudowa odcinka ul. Klubowej w Suszcu wraz z placem manewrowym w sąsiedztwie Remizy Strażackiejcode2utf('8221',0).***

W dniu 03.06.2008 r., do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania, związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania.

W związku z powyższym, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień:

### PYTANIE 1:

W przedmiarze robót założono odwóz nadmiaru gruntu i gruzu z rozbiórki na odl. xml:namespace prefix = st1 ns =  
"urn:schemas-microsoft-com:office:smarts" />1 km, czy to oznacza, że Inwestor wskaże wysypisko, jeżeli tak to gdzie ono się znajduje?

### ODPOWIEDŹ:

Ponieważ Inwestor nie wskazał konkretnego miejsca wywozu i utylizacji nadmiaru ziemi (Lp. nr 15 formularza przedmiaru robót) każdy z oferentów powinien indywidualnie skalkulować koszt transportu i utylizacji w odniesieniu do miejsca najbardziej dogodnego wg. własnej oceny. Opis pozycji należy pozostawić bez zmiany.

### PYTANIE 2:

Jakie mają być studzienki Fi 315 mm z PP, PE czy PCV i jak mają być przykryte włazem, pokrywą betonową, czy ma być teleskop?

### ODPOWIEDŹ:

Mają to być studzienki drenarskie fi 315 z PCV zakończone u góry pokrywą betonową bez teleskopu oraz dnem zakończonym pokrywą plastikową do rur fi 315 do których wpina się drenaż fi 100 na uszczelkę typu "in situ".

**PYTANIE 3:**

Jakie przykrycie koryta odwadniającego ma być przy odwodnieniu aco-drain (ruszt żeliwny, stalowy)?

**ODPOWIEDŹ:**

Przykrycie dla odwodnienia typu aco-drain lub pokrewnego ma być zakończone rusztem żeliwnym.

Z up. Wójta

Czesław Smusz

Zastępca Wójta

Metryka:

Liczba wyświetleń	76
-------------------	----

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------