

# SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI DO PRZETARGU Z DNIA 28.09.2009 R.

W treści "Pytań i odpowiedzi do przetargu udzielonych w dniu 28.09.2009 r." pytanie nr 6 powinno brzmieć:

PYTANIE 6:xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Jakie osadniki wtórne mają być zastosowane w projekcie

- a) czy poziome (st.12 zał. nr 6)
- b) czy radialne (st.18 zał. nr 6)
- c) czy pionowe.

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6:**

***W projekcie mają być zastosowane osadniki wtórne poziome radialne.***

Metryka:

Liczba wyświetleń	112
-------------------	-----

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------