



PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 31.05.2011 R.

Suszec, dnia 31.05.2011 r.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ZPU.271.1.9.2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. code2utf('8222',0)Remont ul. Brzozowej w Suszcu code2utf('8211',0) Etap IIcode2utf('8221',0).

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytanie, związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępni na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE:

Wykonawca zwraca się z prośbą o korektę pozycji krotności w przedmiarze robót pozycji 10. Jest krotność = code2utf('8222',0)3code2utf('8221',0) powinno być krotność = code2utf('8222',0)13code2utf('8221',0) code2utf('8211',0) za dalsze 13cm do 23cm włącznie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Krotność w pozycji 10 formularza przedmiaru robót jest przyjęta prawidłowo.

Wykonanie pozostałych 10cm warstwy mrozochronnej uwzględniono w pozycji 11 formularza przedmiaru robót, w której obmiar w stosunku do pozycji 10 został pomniejszony zgodnie z projektem (przekroje konstrukcyjne) między innymi o szerokość łąwy pod krawężniki wtopione zagłębione w warstwie mrozochronnej.

Wójt Gminy

Metryka:

Liczba wyświetleń	105
-------------------	-----

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------