

# ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 07.02.2012 R.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA**xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

**z dnia 07.02.2012 r.**

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. code2utf('8222',0)Przebudowa ul. Drozdów w Rudziczce wraz z odwodnieniem - Etap Icode2utf('8221',0)**

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

## **PYTANIE 1:**

Poz. 49 przedmiaru robót dotyczy ułożenia dwudzielnych rur osłonowych stalowych. Proszę o określenie średnicy i rodzaju materiału z jakiego jest wykonana rura przewodowa oraz proszę o podanie średnicy rury dwudzielnej stalowej.

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:**

Materiały i średnice rur przewodowych, zgodnie z treścią załączonych pism code2utf('8211',0) warunki techniczne wydane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Rozdzielnię Gazu w Rybniku. Średnicę rury stalowej osłonowej przyjąć Dn rury przewodowej + 200mm.

[Warunki techniczne\\_-\\_ul.\\_Drozdow.pdf \(4.66 Mb\)](#)

[Warunki techniczne\\_zmiana\\_-\\_ul.\\_Drozdow.pdf \(227.86 Kb\)](#)

Metryka:

Liczba wyświetleń	71
-------------------	----

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------