

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 09.02.2012 R.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIAxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

z dnia 09.02.2012 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. code2utf('8222',0)Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z budową odwodnienia code2utf('8211',0) Etap Icode2utf('8221',0)

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępni na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE 1:

W opisie technicznym odwodnienia drogi jest zapis, iż całość wykopu należy zasypać piaskiem aż do poziomu konstrukcji nawierzchni (całkowita wymiana gruntu). W udostępnionych przedmiarach robót założono zasypanie wykopu powyżej osypki piaskowej ziemią z odkładu. Czy Zamawiający wymaga wymiany po robotach związanych z odwodnieniem? Jeśli tak to prosimy o korektę przedmiarów (dowóz i zabudowa piasku, wywóz i utylizacja całości ziemi z wykopu).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje wymiany gruntu po robotach związanych z odwodnieniem. Do zasypania wykopu powyżej osypki piaskowej należy wykorzystać ziemię z odkładu.

Metryka:

Liczba wyświetleń	94
-------------------	----

Historia zmian:

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------