

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 14.09.2012 R.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIAxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> z dnia 14.09.2012 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. code2utf('8222',0)Przebudowa ul. Kasztanowej w Kryrach code2utf('8211',0) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości około 400mcode2utf('8221',0)

W związku z pismami wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE 1:

Dot. zabezpieczenia sieci gazowej. Prosimy o wskazanie, czy zabezpieczenie istniejącego gazociągu należy wykonać rurą fi 400 (jak w dokumentacji) czy dn 300 (jak w przedmiarze robót).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zabezpieczenie istniejącego gazociągu należy wykonać rurą PE 100 SDR 11 DN400 jak w dokumentacji projektowej.

[Metryka:](#)

Liczba wyświetleń	86
-------------------	----

[Historia zmian:](#)

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------