

Uzupełnienie do odpowiedzi na pytania z dnia 14.09.2012

UZUPEŁNIENIE DO ODPOWIEDZI NA PYTANIAxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

z dnia 14.09.2012 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. *Przebudowa ul. Kasztanowej w Kryrach drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości około 400m*

W związku z pismami wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE 1:

Dot. zabezpieczenia sieci gazowej. Prosimy o wskazanie, czy zabezpieczenie istniejącego gazociągu należy wykonać rurą fi 400 (jak w dokumentacji) czy dn 300 (jak w przedmiarze robót).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zabezpieczenie istniejącego gazociągu należy wykonać rurą PE 100 SDR 11 DN400 jak w dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym, w poz. 3.2 dział 3 (zabezpieczenie gazociągu) formularza przedmiaru robót, **cenę jednostkową należy określić dla rur PE 100 SDR 11 DN400.**

Zamawiający nie wymaga poprawy średnicy rur w formularzu przedmiaru robót, gdyż nadrzędnym dokumentem, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy jest projekt budowlany dotyczący przedmiotu zamówienia. Na etapie realizacji robót zamawiający wprowadzi korektę do przedmiaru robót w zakresie średnicy rur, bez zmiany oferowanej ceny jednostkowej.

Wójt Gminy

Marian Pawlas

[Metryka:](#)

Liczba wyświetleń	104
-------------------	-----

[Historia zmian:](#)

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------