

# ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 23.06.2014 R.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

z dnia 23.06.2014 r.

***dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Realizacja II etapu inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej i Napieralskiego w Rudziczce”, tj. odcinka o łącznej długości około 954 mb wraz z odwodnieniem”***

W odpowiedzi na pytania wykonawców związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępni na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytań:

### **PYTANIE 1:**

Zgodnie z opisem technicznym dot. odwodnienia, na projektowanych studniach kanalizacyjnych należy zamontować włazy żeliwne DN800. Czy zamawiający dopuści zabudowę włazów dn 600, z uwagi na fakt, iż na wykonanym już odcinku zabudowano włazy dn 600?

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:**

Zamawiający dopuszcza zabudowę włazów żeliwnych DN600 na projektowanych studniach kanalizacyjnych.

**Wójt Gminy**

**Marian Pawlas**

[Metryka:](#)

Data opublikowania	23.06.2014 15:22
Osoba wprowadzająca informację	Łukasz Majorowski
Liczba wyświetleń	83

[Historia zmian:](#)

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
2014-06-23 15:26	Łukasz Majorowski	ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 23.06.2014 R. - Moduł - zmiana zawartości
2014-06-23 15:24	Łukasz Majorowski	ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 23.06.2014 R. - Moduł - zmiana zawartości
2014-06-23 15:23	Łukasz Majorowski	ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 23.06.2014 R. - Moduł - zmiana zawartości
2014-06-23 15:20	Spyra Spyra	ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 23.06.2014 R. - Strona - nowa