

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 01.02.2018 R. - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA ZAŁ. 1.B

Suszec, dnia 01.02.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec”.*

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Ze względu na:

- udzielone wykonawcom w dniu 01.02.2018 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz dokonane w związku z tym zmiany w SIWZ, w tym zał. nr 1.B do SIWZ,
- konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na prawidłowe przygotowanie ofert,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące **przedłużenia terminu składania ofert do 08.02.2018r. godz. 10:00**, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1) pkt 10.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

10.2 „Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. **do dnia 08.02.2018 r.** do godz. 10:00, w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.”

2) pkt 12.11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

12.1 **Wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:**

- będą zaadresowane na zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na budowę oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec”.
- Nie otwierać przed 08.02.2018 r. godz. 10.30!
- poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

3) pkt 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

13.1 Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego - sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 08.02.2018 r. o godz. 10.00,

13.2 Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 08.02.2018r. godz. 10.30.

4) pkt.3.2.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

3.2.1 MINIMALNE WYMAGANIA ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH CECH URZĄDZEŃ I PRODUKTÓW INSTALOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

SŁUP:

- słup stalowy, o wysokości max. 8 m, zabezpieczony antykorozyjnie i malowany proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, posiadający zintegrowaną komorę akumulatorową wraz z układami sterowania zlokalizowaną u jego podstawy;

TURBINA WIATROWA Z REGULATOREM ŁADOWANIA:

- moc turbiny wiatrowej: min. 600W
- prędkość startowa turbiny max. 2,5m/s
- napięcie 24V
- malowana proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005
- posiada hamulec elektromagnetyczny

OPRAWA LED:

- *moc źródła światła min. 56W*
- *strumień świetlny min. 6700 lm*
- *barwa światła 5500-6000 K*
- *korpus malowany proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005*
- *trwałość źródła światła (żywotność) diod LED - min. 50 000 h,*
- *stopień ochrony oprawy min. IP 65,*

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE:

- *moc modułu fotowoltaicznego min. 2x190W*
- *prąd w max punkcie mocy min. 5,1 A*
- *polikrystaliczne*
- *wydajność mocy panela - min. 15%*

REGULATOR SOLARNY MPPT:

- *prąd ładowania: min. 15A*
- *sprawność regulatora w punkcie mocy max. regulatora: min. 95%*
- *znamionowe napięcie pracy: 12/24 V DC wybierane automatycznie*
- *układ sterowania: MPPT z zewnętrznym czujnikiem temperatury*
- *stopień ochrony obudowy min. IP67,*
- *zabezpieczanie przed odwrotną polaryzacją,*
- *funkcja automatycznego sterowania redukcją mocy oprawy LED*
- *funkcja czujnika zmierzchowego, automatyczne dopasowanie trybu pracy do długości trwania mocy, ochrona baterii przed zbyt mocnym rozładowaniem oraz*

przed przeładowaniem akumulatorów,

AKUMULATORY:

- umieszczone w komorze akumulatorowej zlokalizowanej u podstawy słupa stalowego
- min. 220 Ah
- akumulatory bezobsługowe, żelowe, napięcie 12 V, głębokiego rozładowania
- komora akumulatorów powinna być szczelna oraz zabezpieczona przed dostępem osób trzecich zamkiem patentowym i śrubami utrudniającymi łatwe otwarcie.

(...)

5) treść zał. nr 1.B do SIWZ otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁACZNIKI:

1. ZMIANA ZAŁ. 1.B - TABELA ISTOTNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ I PRODUKTÓW - ZMIANA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.02.2018

6) treść zał. nr 10 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁACZNIKI:

2. ZMIANA STWiOR - ZAŁ. NR 10 DO SIWZ - ZMIANA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.02.2018

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia na w/w postępowanie nr **507770-N-2018 z dnia 2018-0-19 r.**

Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do SIWZ niniejszym dokumentem z dniem 01.02.2018 r. (w tym treści zał. 1.B do SIWZ - stanowiącego TABELĘ ISTOTNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ I PRODUKTÓW oraz ZAŁ. 10 DO SIWZ - stanowiącego SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT), które są obowiązujące

Termin złożenia oferty wraz z wadium zostaje przesunięty na dzień 08.02.2018 godz. 10.00

Wójt Gminy

Marian Pawlas

Pliki do pobrania:

[1.-ZMIANA-ZA-.1.B-Tabela-istotnych-parametr-w-ZMIANA-OBOWI-ZUJ-CA-OD-01.02.2018.XLSX](#) Data: 2018-02-01 15:47:23, - Rozmiar: 749,70kB

[2.-ZMIANA-STWiOR-ZA-.10-DO-SIWZ-ZMIANA-OBOWI-ZUJACA-OD-01.02.2018.pdf](#) Data: 2018-02-01 15:47:25, - Rozmiar: 411,05kB

Metryka:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Data opublikowania | 01.02.2018 13:43 |
| Osoba wprowadzająca informację | Bernadeta Małys |
| Zmodyfikował | Bernadeta Małys |
| Data ostatniej aktualizacji | 01.02.2018 15:46 |
| Liczba wyświetleń | 812 |

Historia zmian:

| Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany |
|------------------|-------------------------|---|
| 2018-02-01 15:47 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 01.02.2018 R. - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA ZAŁ. 1.B - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie |
| 2018-02-01 15:47 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 01.02.2018 R. - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA ZAŁ. 1.B - Strona / Załączniki - hurtowe dodawanie |
| 2018-02-01 15:46 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 01.02.2018 R. - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA ZAŁ. 1.B - Moduł - zmiana zawartości |
| 2018-02-01 15:46 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 01.02.2018 R. - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA ZAŁ. 1.B - Moduł - zmiana zawartości |
| 2018-02-01 13:44 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 01.02.2018 R. - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA ZAŁ. 1.B - Strona - zmiana |
| 2018-02-01 13:43 | Bernadeta Małys | ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 01.02.2018 R. - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA ZAŁ. 1.B - Strona - zmiana |