

# ODPOWIEDZI Z DNIA 01.04.2020 R. NA PYTANIA WYKONAWCÓW

## PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 01.04.2020 r.

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie Gminy Suszec ”*

W związku z pismem wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępni na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

### **Pytanie 1:**

W załączniku nr 1C do SIWZ „TABELA ISTOTNYCH PARAMETRÓW - OPRAWY OŚWIETLENIOWE DEKORACYJNE” Zamawiający zawarł wymóg aby oprawy, które mają nawiązywać do historycznego kształtu posiadały certyfikat ENEC+. Pragniemy zaznaczyć, że wiodący na polskim rynku producenci opraw oświetleniowych posiadają certyfikaty ENEC+ dla opraw ulicznych/drogowych, które charakteryzują się nowoczesnym kształtem. Obecnie poza wyłącznie jedną oprawą tj. ClassicStreet firmy Signify (dawniej Philips) nie ma dostępnej w Polsce oprawy parkowej o historycznym kształcie mającej certyfikat ENEC+. Z uwagi, że kształt oprawy ClassicStreet przewija się w dokumentacji Zamawiającego domyślamy się, że certyfikat ENEC+ dla tego typu oprawy był celowy, a parametry techniczne zostały stworzone na bazie specyfikacji technicznej oprawy ClassicStreet.

Wnosimy o dopuszczenie opraw dekoracyjnych, które posiadają certyfikat ENEC i spełniają wszystkie pozostałe wymagania załącznika nr 1C do SIWZ. W naszej ocenie certyfikat ENEC jest wystarczającym gwarantem wysokiej jakości produktu. Utrzymanie certyfikatu ENEC+ dla tego typu oprawy ogranicza konkurencję i wskazuje na wyłącznie jeden produkt - ClassicStreet firmy Signify (dawniej Philips), co jest niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Sytuacja ta rzuca cień na przejrzystość prowadzonego przez Państwa postępowania oraz poddaje w wątpliwość Państwa neutralności względem wykonawców i innych niż Signify (dawniej Philips) producentów opraw.

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający wymaga, aby wszystkie oprawy oświetleniowe określone w zał. 1.B i 1.C do SIWZ posiadały certyfikat minimum ENEC.*

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, zamawiający:

- dokonał zmiany opisu wymagań określonych w zał.1.C do SIWZ,
- dokonał zmiany treści Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (stanowiącej zał. nr 9 do SIWZ), zwanej dalej STWiOR
- dokonał zmiany opisu wymagań określonych w pkt. 6.4.3) SIWZ

Patrz zmiana treści SIWZ z dnia 01.04.2020 r.

## **Pytanie 2:**

W dokumentacji SIWZ załącznik nr 8 STWiOR Zamawiający w punkcie Oprawy LED wymaga od oferentów potwierdzenia następujących danych: „Musi zapewnić rozsył światła – zgodny z obliczeniami fotometrycznymi dla ulic oraz chodników przy konfiguracji zgodnej z obliczeniami wzorcowymi”. Wnosimy zatem o załączenie przez Zamawiającego do dokumentacji SIWZ wspomnianych „obliczeń wzorcowych”. W zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji brak jest jakichkolwiek danych potrzebnych do wykonania obliczeń fotometrycznych, przede wszystkim brak określenia geometrii dróg i klas oświetleniowych.

### Odpowiedź:

Do doboru opraw oświetleniowych posłużyły „OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE - ZAŁOŻENIA”, które Zamawiający zamieszcza jako zał. nr 1 do STWiOR.

Zamawiający wymaga sporządzenia i złożenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez oferowane produkty wymagań zamawiającego - zgodnie z pkt. 6.4.3) SIWZ) obliczeń fotometrycznych dla wszystkich zaproponowanych opraw oświetleniowych drogowych (wykazanych w zał. 1.B do SIWZ) oraz dla opraw dekoracyjnych 3d. (wykazanych w zał. 1.C do SIWZ) na bazie danych wskazanych w zał. 1 do STWiOR, założeń tam zawartych, w tym przyjętej klasy oświetleniowej.

Obliczenia muszą potwierdzać spełnianie wymagań fotometrycznych dla klasy oświetleniowej określonej dla danej oprawy wg zał. nr 1 do STWiOR. Obliczenia należy wykonać dla współczynnika konserwacji 0,8.

Obliczenia należy przedstawić dla każdej oprawy oddzielnie i oznaczyć w taki sposób, aby zamawiający potrafił bez domysłów odczytać którego produktu dotyczy.

W związku z tym, na każdym dokumencie zawierającym obliczenie fotometryczne należy wskazać dla której oprawy sporządzono wyliczenia, np.:

- obliczenia fotometryczne dla opraw drogowych: tab. 1.B poz. 1, itd... (od poz. 1 – poz. 6)
- obliczenia fotometryczne dla opraw dekoracyjnych: tab. 1.C, poz. 3.

Uwaga! oprawy dekoracyjne nr 1d. oraz 2d. mają być wyposażone w optykę obrotowo – symetryczną. Dla tych opraw Zamawiający nie wymaga obliczeń.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, zamawiający:

- dokonał zmiany opisu wymagań określonych w zał.1.C do SIWZ,
- dokonał zmiany treści STWiOR - zał. nr 9 do SIWZ
- dokonał zmiany opisu wymagań określonych w pkt. 6.4.3) SIWZ
- uzupełnił dokumentację techniczną o zał. nr 1 do STWiOR - „OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE -

### ZAŁOŻENIA”

Patrz zmiana treści SIWZ z dnia 01.04.2020 r.

### **Pytanie 3:**

Zgodnie z zapisami SIWZ załącznik nr 8 STWiOR pkt Oprawy LED ppkt 2) Zintegrowany z oprawą uchwyt montażowy musi umożliwiać - Regulację położenia oprawy na wysięgniku w zakresie -45o do +10o ze skokiem 5o. Prosimy o wyjaśnienie, czym podyktowany jest taki szeroki zakres regulacji.

#### Odpowiedź:

*Zakres regulacji określony w dokumentacji technicznej został przyjęty w celu umożliwienia regulacji położenia oprawy (uzyskanie zerowej emisji światła w górną półprzestrzeń) zabudowa opraw na istniejących słupach - wysięgnikach, dla uzyskania optymalnego rozsyłu światła.*

### **Pytanie 4:**

Mając na uwadze ludzkie dobro oraz troskę o bezpieczeństwo i zdrowie Oferenta jak i Zamawiającego, zwracamy się do Państwa z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert o okres 2 tygodni. Powodem powyższego jest obecnie rozwijająca się sytuacja na skalę globalną związana z epidemią Koronawirusa (SARS-CoV-2), tym samym w pewnym stopniu ograniczenie poruszania się osób poza miejscem pracy i chęci przez Oferenta odbicia wizji lokalnej na terenie przyszłej inwestycji.

#### Odpowiedź:

**ZAMAWIAJACY WYDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 16.04.2020 R. GODZ. 10.00.**

**PATRZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 01.04.2020 R. - dot. pkt. 12.11 i 13 SIWZ.**

### **Pytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuszcza dla oferowanych opraw drogowych certyfikat równoważny do ENEC oraz dla opraw dekoracyjnych/parkowych ENEC i ENEC+?

Odpowiedź:

*Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.*

#### **Pytanie 6:**

W zapisach dokumentacji przetargowej Zamawiający wymaga, aby oprawy parkowe posiadały poza certyfikatem ENEC również certyfikat ENEC+, czym to jest podyktowane, gdyż dla opraw drogowych taki certyfikat nie jest wymagany i w znaczącym stopniu ogranicza to możliwość wyboru producenta tym samym ogranicza konkurencję.

Odpowiedź:

*Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.*

#### **Pytanie 7:**

W zapisach dokumentacji przetargowej Zamawiający wymaga, aby oprawy parkowe posiadały certyfikat ENEC+. Zwracamy uwagę, iż w stosunku do certyfikatu ENEC+ nie istnieje żaden dokument/certyfikat równoważny. Prosimy o potwierdzenie, że poprzez certyfikat równoważny do ENEC+ Zamawiający rozumie spełnienie warunku równoważnego polegającego na przeprowadzeniu przez niezależne akredytowane na terenie Unii Europejskiej laboratorium, badania, które potwierdzi zgodność z normami obowiązującymi na jej terenie, parametrów funkcjonalnych, wyrobu tj. na przykład: skuteczność świetlna, rozsył światłości, prąd i napięcie zasilania, strumień świetlny, maksymalna temperatura pracy, temperatura barwowa, wskaźnik oddawania barw, moc, czy zakres temperatur otoczenia.

Odpowiedź:

*Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.*

#### **Pytanie 8:**

Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia obliczeń fotometrycznych dla zaoferowanych opraw jeśli tak to czy

dla wszystkich lokalizacji. Jeśli tak to prosimy o udostępnienie obliczeń bazowych stanowiących podstawę poboru

opraw oraz wszelkich niezbędnych parametrów do ich wykonania.

Odpowiedź:

*Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.*

**Pytanie 9:**

Prosimy o udostępnienie obliczeń fotometrycznych z projektu dla każdej lokalizacji w celu doboru właściwej oprawy.

Odpowiedź:

*Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.*

**Pytanie 10:**

Prosimy o udostępnienie projektu na tę wymianę.

Odpowiedź:

*Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.*

**Pytanie 11:**

Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert.

Odpowiedź:

**Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.**

**WÓJT GMINY**

**MARIAN PAWLAS**

Metryka:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Data opublikowania             | 01.04.2020 19:16 |
| Osoba wprowadzająca informację | Bernadeta Małys  |
| Zmodyfikował                   | Bernadeta Małys  |
| Data ostatniej aktualizacji    | 01.04.2020 19:27 |
| Liczba wyświetleń              | 167              |

[Historia zmian:](#)

| Czas             | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany   |
|------------------|-------------------------|---|
| 2020-04-01 19:27 | Bernadeta Małys         | ODPOWIEDZI Z DNIA 01.04.2020 R. NA PYTANIA WYKONAWCÓW - Moduł - zmiana zawartości |